

SABA

 ویرایش: ۲,۳:
۱۴۰۳۰۹۰۱

راهنمای استفاده از دستگاه کنترل دما و رطوبت

SMS Controller SABA HU64

معرفی : دستگاه کنترل دما و رطوبت محیطی صبا HU64 یک کنترل از راه دور پیامکی پیشرفته است . خروجی های رله این دستگاه می تواند با توجه به حالت های انتخاب شده نسبت به افزایش و کاهش دما و رطوبت فعال شود و این تغییرات را توسط پیامک به کاربر اطلاع می دهد . کار با این کنترل کننده بسیار ساده بوده و با انتخاب حالت های کاری می توانید فرایند کنترل و پایش دما و رطوبت را با صحت و اطمینان بالایی انجام دهید . با تحریک هر یک از ورودیهای این دستگاه ، هشدار روی تلفن همراه کاربران ارسال و آنان را از وقوع رخدادی با خبر می سازد .

راه اندازی اولیه :

۱ - یک عدد سیم کارت **سالم** ، بدون پین کد و دارای شارژ (همراه اول ، ایرانسل یا رایتل) را در محل مخصوص سیمکارت قرار دهید . (سر مثلی سیمکارت به سمت داخل سوکت باشد)

۲- آنتن دستگاه را نصب و یک ترانس هسته فلزی یا آداپتور **۱۲ولت و ۲ آمپر مرغوب** را به محل تغذیه دستگاه متصل نمایید .

۳ - دستگاه را روشن نمایید، وقتی سرعت چراغ قرمز چشمک زن کند (هر سه ثانیه) شد **دکمه دستگاه را نگه دارید و با موبایل به دستگاه زنگ بزنید و پس از اشغال شدن خط ، دکمه را رها کنید.** با انجام این عمل شما مدیر دستگاه می شوید و مدل دستگاه برای شما ارسال می شود . پس از این مرحله دستگاه آماده دریافت و اجرای دستورات شما است .

پیشنهاد میشود نرم افزار و آموزش آن را دانلود نماید تا به راحتی بتوانید تنظیمات مورد نظر خود را به انجام رسانید .

توضیحات کلی : همه دستورات به انگلیسی ارسال می شود . حتما زبان پیشفرض تایپ پیامک گوشی خود را انگلیسی (US) کنید حتی برای اعداد ! ممکن است در بعضی از گوشی ها (سامسونگ و اپل و ...) زبان پیشفرض انگلیسی باشد اما انگلیسی (US) نباشد .

همه دستورات با علامت * شروع و با علامت # پایان می پذیرد . فاصله خالی ، حروف و اعداد اضافه و ... در دستور وجود نداشته باشد . برای عملکرد بهتر دستگاه ، پیام های تبلیغاتی را برای شماره سیمکارت دستگاه مسدود نمایید.

دستگاه دریافت دستورات **SMS ، Miss Call** و ... را با یک بوق کوتاه و انتهای اجرای دستورات صحیح را با دو بوق کوتاه و دستورات خطا و متفرقه را با یک بوق ممتد اطلاع می دهد .

(در صورتی که سنسور اشتباه نصب شود آسیب دیده و شامل گارانتی نمی شود)

نحوه استفاده از دستگاه :

- الف (استفاده از طریق زنگ زدن به دستگاه (Miss Call)
 ب (استفاده از طریق ارسال دستورات با پیام کوتاه (SMS)
 ج (استفاده از طریق برقراری تماس تلفنی و ارسال اعداد روی صفحه کلید گوشی (DTMF)

الف) استفاده از طریق زنگ زدن به دستگاه (Miss Call) : (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)

با تماس شماره تلفن های همراه یا ثابت ذخیره شده در سیستم دستورات تنظیم شده اجرا می شود . برای استفاده از این عملکرد علاوه بر ذخیره شماره تلفن کاربران باید یکی از دستورات زیر را در دستگاه ذخیره کنید .

- *MIS1#** بدون انجام هیچ عملی خط شما را اشغال می کند
- *MIS2#** برای کار با کد های **DTMF** یا کلید های روی گوشی
- *MIS3#** برای گرفتن گزارش وضعیت جاری دستگاه
- *MIS4#** برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره ۴
- *MIS5#** برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره ۳ و ۴ به صورت کلید کلنگی
- *MIS6#** برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره ۳ و ۴ به صورت کلید سه حالت (1-0-1)
- *MIS7#** برای گرفتن گزارش تنظیمات ذخیره شده در دستگاه

نکته : برای کنترل دستگاه از طریق برقراری تماس تلفنی (**MIS2**) کد های راهنمای پایان دفترچه مراجعه کنید

ب) استفاده از طریق ارسال دستورات با پیام کوتاه (SMS) :

۱- نحوه کار با خروجی ها : همه خروجی های دستگاه را می توان از طریق ارسال پیامک روشن ، خاموش یا پالسی نمود . لذا برای هر خروجی سه دستور تعریف شده است . زمانی که **MIS5** و **MIS6** در دستگاه ثبت باشد دستورات خروجی با پیامک عمل نمی کند .

- ۱ - روشن کردن خروجی یک ***R1ON#** خاموش کردن خروجی یک ***R1OF#** پالسی یا لحظه ای کردن خروجی یک ***R1PL#**
 - ۲ - روشن کردن خروجی دو ***R2ON#** خاموش کردن خروجی دو ***R2OF#** پالسی یا لحظه ای کردن خروجی دو ***R2PL#**
 - ۳ - روشن کردن خروجی سه ***R3ON#** خاموش کردن خروجی سه ***R3OF#** پالسی یا لحظه ای کردن خروجی سه ***R3PL#**
 - ۴ - روشن کردن خروجی چهار ***R4ON#** خاموش کردن خروجی چهار ***R4OF#** پالسی یا لحظه ای کردن خروجی چهار ***R4PL#**
- اگر لازم باشد خروجی های روشن دستگاه بعد از خاموش-روشن شدن دستگاه خاموش یا روشن بماند از دستورات زیر استفاده کنید.
- روشن ماندن خروجی ها پس از خاموش-روشن شدن ***OTYS#** خاموش ماندن خروجی ها پس از خاموش-روشن شدن ***OTNO#**

روشن و خاموش شدن خروجی شماره ۲ بصورت تکرار زمانی:

فعال کردن تکرار زمانی ***TKYS#** غیر فعال کردن تکرار زمانی ***TKNO#**

تنظیم زمان بر حسب دقیقه از یک تا ۷۲۰ دقیقه بصورت سه رقمی ***TKYS*005-090#**

در دستور بالا خروجی شماره ۲ ، ۵ دقیقه روشن و ۹۰ دقیقه خاموش می شود و تا وقتی که این قابلیت غیر فعال نشود دائما این عمل تکرار می شود.

تنظیم زمان برای خروجی ۴

این دستور روی خروجی ۴ تاثیر می گذارد و کد آن ***TI00#** است. در صورتی که **TI00** باشد خروجی ۴ بصورت عادی عمل می کنند. ولی اگر **TI** بین 01 الی 30 باشد آن عدد بر حسب ثانیه محاسبه و با روشن کردن خروجی ۴ از طریق تک زنگ و پیامک به مدت مشخص روشن و سپس خاموش می شود. مثال: خروجی ۴ برای ۵ ثانیه روشن و سپس خاموش می شود. ***TI05#**

تنظیم گزارش دهی خروجی ها (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)

اگر این قابلیت فعال باشد، بعد از روشن یا خاموش کردن خروجی ها پیامک به کاربران ارسال می شود.

فعال کردن گزارش دهی ***ROYS#** غیر فعال کردن گزارش دهی ***RONO#**

۲- نحوه تنظیم دما و رطوبت

الف (ویژگی ها :

- کاملاً دیجیتالی و با استفاده از شبکه تلفن همراه برای اطلاع رسانی و اعلام هشدار به کاربران
- استفاده از حسگر دقیق (دما و رطوبت AM2301) با بازه اندازه گیری رطوبت بین ۱ تا ۱۰۰ درصد و بازه دمایی ۴۰- الی ۸۵ درجه سانتیگراد
- تشخیص قطع سنسور و ارسال پیام هشدار به کاربران
- قابلیت استفاده در حالت های رطوبت زایی، رطوبت زدایی، گرمایشی، سرمایشی، پایش و مونیتور دما و رطوبت در دوره های زمانی قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- قابلیت اتصال مطمئن سنسور با سیم نمره یک مسی تا فاصله ۳۰ متر از دستگاه
- قابلیت کالیبره کردن دستگاه با مرجع مورد استفاده کاربر
- اندازه گیری دما و رطوبت با دقت یک دهم درجه و درصد
- امکان اتصال خروجی اخطار سایر تجهیزات به ورودی های دستگاه و اعلام هشدار به کاربران

(در صورتی که سنسور اشتباه نصب شود آسیب دیده و شامل گارانتی نمی شود)

ب (کنترل رطوبت :

رطوبت بالا و پایین دلخواه خود را تنظیم نمایید. رطوبت قابل تنظیم از 1 تا 100 درصد را بصورت سه رقمی وارد نمایید.

بطور مثال برای تنظیم بازه رطوبت 9 تا 26 درصد کد روبرو را برای دستگاه ارسال کنید. ***HUST*009*026#**

سپس حالت کاری دستگاه را انتخاب کنید.

افزایش رطوبت : در این حالت اگر رطوبت محیط از رطوبت پایین کمتر شود، خروجی چهار روشن و با رسیدن رطوبت محیط به رطوبت بالا خروجی چهار خاموش می شود. ***HUHI#** (رطوبت ساز یا مه ساز به خروجی چهار متصل می شود)

کاهش رطوبت : در این حالت اگر رطوبت محیط از رطوبت بالا بیشتر شود، خروجی چهار روشن و با رسیدن رطوبت محیط به رطوبت پایین خروجی چهار خاموش می شود. ***HULO#** (سیستم تهویه یا ... به خروجی چهار متصل می شود)

پایش رطوبت : در این حالت وسایل رطوبت ساز یا سیستم تهویه روشن و خاموش نمی شوند بلکه دستگاه متناسب با رطوبت بالا و پایین یا نرمال هشدار های لازم را از طریق پیامک، زنگ زدن و یا روشن کردن خروجی یک (آژیر) به کاربران ارسال می کند. ***HUPA#**

غیر فعال کردن حالت های بالا : ***HUNO#**

نقاط بحرانی رطوبت : می توان عددی از **01** تا **25** بعنوان نقاط بحرانی رطوبت تنظیم کنید . این عدد با رطوبت بالا جمع و از رطوبت پایین کم می شود تا اگر رطوبت محیط از این دو نقطه فراتر رفت دستگاه با پیامهای متوالی شما را مطلع کند .

دستور روبرو نقاط بحرانی را ۵ درصد بالاتر از رطوبت بالا و ۵ درصد پایین تر از رطوبت پایین تنظیم می کند . ***HUBO*05#**

در مثال بالا : نقطه بحرانی بالا ۳۱ درصد - رطوبت بالا ۲۶ درصد - رطوبت پایین ۹ درصد - بحرانی پایین ۴ درصد تنظیم شد.

کالیبره کرده رطوبت : هر چند سنسور رطوبت کالیبره و دقیق می باشد اما در صورتی که رطوبت اندازه گیری شده توسط دستگاه با رطوبت مرجع شما متفاوت باشد، می توانید دستگاه را کالیبره نمایید . بازه کالیبره دستگاه از **-9** تا **09** بوده و اعداد مد نظر خود را بصورت دو رقمی در دستور به دستگاه ارسال کنید . بطور مثال برای کم کردن ۴ درصد از رطوبت سنسور دستور روبرو را ارسال کنید . ***HUCA*-4#**

با استفاده از عدد **00** در دستور کالیبره ، رطوبت واقعی سنسور مبنای عمل دستگاه قرار می گیرد. ***HUCA*00#**

بصورت پیشفرض رطوبت بین ۲۵ تا ۴۰ درصد و هشدار از طریق پیامک فعال می باشد .

ج) کنترل دما :

دمای بالا و پایین دلخواه خود را تنظیم نمایید . بازه دمایی قابل تنظیم از **-50** تا **125** درجه سانتی گراد است . دقت نمایید دماهای منفی همراه با علامت منفی و دو رقمی و دماهای مثبت را سه رقمی وارد نمایید .

بطور مثال برای تنظیم بازه دمایی **-5** تا **9** درجه کد روبرو را برای دستگاه ارسال کنید . ***TMST*-05*009#**

سپس حالت کاری دستگاه را انتخاب کنید.

حالت گرمایشی : اگر دمای محیط از دمای پایین کمتر شود ، خروجی سه روشن و با رسیدن دمای محیط به دمای بالا خروجی سه خاموش می شود. ***TMHI#** (گرم کننده یا سیستم حرارتی به خروجی سه متصل می شود)

حالت سرمایشی : اگر دمای محیط از دمای بالا بیشتر شود ، خروجی سه روشن و با رسیدن دمای محیط به دمای پایین خروجی سه خاموش می شود. ***TMLO#** (سرد کننده یا سیستم برودتی به خروجی سه متصل می شود)

حالت پایش دما : در این حالت وسایل گرم کننده یا سرد کننده روشن و خاموش نمی شوند بلکه دستگاه متناسب با دمای بالا و پایین یا نرمال هشدار های لازم را از طریق پیامک و زنگ زدن و یا روشن کردن خروجی یک (آژیر) به کاربران ارسال می کند . ***TMPA#**

غیر فعال کردن حالت های بالا : ***TMNO#**

نقاط بحرانی دما : می توان عددی از **01** تا **25** بعنوان نقاط بحرانی دما تنظیم کنید . این عدد با دمای بالا جمع و از دمای پایین کم می شود تا اگر دمای محیط از این دو نقطه فراتر رفت دستگاه با پیامهای متوالی شما را مطلع کند .

دستور روبرو نقاط بحرانی را ۲ درجه بالاتر از دمای بالا و ۲ درجه پایین تر از دمای پایین تنظیم می کند . ***TMBO*02#**

در مثال بالا : نقطه بحرانی بالا ۱۱ درجه - دمای بالا ۹ درجه - دمای پایین منفی ۵ درجه - بحرانی پایین منفی ۳ درجه تنظیم شد.

کالیبره کردن دما : هر چند سنسور دما کالیبره و دقیق می باشد اما در صورتی که دمای اندازه گیری شده توسط دستگاه با دمای مرجع شما متفاوت باشد ، می توانید دستگاه را کالیبره نمایید . بازه کالیبره دستگاه از **-9** تا **09** بوده و اعداد مد نظر خود را بصورت دو رقمی به دستگاه ارسال کنید . بطور مثال برای کم کردن ۴ درجه از دمای سنسور دستور روبرو را ارسال کنید . ***TMCA*-4#**

با استفاده از عدد **00** در دستور کالیبره ، دمای واقعی سنسور مبنای عمل دستگاه قرار می گیرد. ***TMCA*00#**

بصورت پیشفرض دما بین ۲۵ تا ۳۰ درجه و هشدار از طریق پیامک فعال می باشد .

د) مونیتور دما و رطوبت :

این دستگاه می تواند در بازه زمانی مشخص (هر ۱ تا ۹۹۹ دقیقه) دما و رطوبت محیط را برای کاربران ارسال نماید .

دستور روبرو هر ۸ دقیقه دما و رطوبت محیط را برای کاربران ارسال می کند. ***THTI*008#**

با دستور ***THTI*000#** مونیتور دما و رطوبت غیر فعال می شود .

تنظیم خروجی یک به عنوان آلارم : با فعال کردن خروجی یک و اتصال به آژیر هرگاه دما یا رطوبت خارج از محدوده نرمال شود یا اگر سنسور قطع شود خروجی یک روشن و صدای آژیر در محیط پخش می شود .

فعال کردن خروجی ۱ جهت آلارم دما و رطوبت ***THR1#** غیر فعال کردن خروجی ۱ جهت آلارم دما و رطوبت ***THRN#**

هشدار یا اطلاع رسانی: دستگاه می تواند هشدار ها ی دما و رطوبت را با یکی از سه روش زیر به ۷ نفر ارسال کند .

هشدار پیامکی با ارسال دستور ***THMM#** هشدار تماسی با ارسال دستور ***THRR#**

هشدار پیامکی و تماسی با ارسال دستور ***THRM#** عدم ارسال هشدار تغییرات با پیامک و تماس با ارسال دستور ***THNM#**

۳ - نحوه تنظیم ورودی ها

ورودی های دستگاه دارای دو حالت گزارشی و هشدار دهنده هستند .

۱ - گزارشی : در مواقع لزوم می توان با گرفتن گزارش **inf2** و **inf3** از وضعیت ورودی ها اطلاع یافت .

۲/۱ - هشداردهنده : با تحریک ورودی های ۱ و ۲ و ۳ پیام یا تماس هشدار برای ۷ نفر از کاربران ارسال می شود . این ورودی ها را می توان بنا به نیاز بصورت **نرمال این NO** یا **نرمال کلوز NC** تنظیم نمود .

*V1RM# هشدار پیامکی و تماسی ورودی ۱	*V1MM# هشدار پیامکی ورودی ۱	*V1RR# هشدار تماسی ورودی ۱
*V1NO# غیر فعال کردن ورودی ۱	*V1CL# نرمال کلوز ورودی ۱	*V1OP# نرمال این ورودی ۱
*V2RM# هشدار پیامکی و تماسی ورودی ۲	*V2MM# هشدار پیامکی ورودی ۲	*V2RR# هشدار تماسی ورودی ۲
*V2NO# غیر فعال کردن ورودی ۲	*V2CL# نرمال کلوز ورودی ۲	*V2OP# نرمال این ورودی ۲
*V3RM# هشدار پیامکی و تماسی ورودی ۳	*V3MM# هشدار پیامکی ورودی ۳	*V3RR# هشدار تماسی ورودی ۳
*V3NO# غیر فعال کردن ورودی ۳	*V3CL# نرمال کلوز ورودی ۳	*V3OP# نرمال این ورودی ۳

۲/۲ - هشداردهنده : با تحریک ورودی های ۴ و ۵ و ۶ پیام یا تماس هشدار وصل یا قطع ورودی برای ۷ نفر از کاربران ارسال می شود .

*V4RM# هشدار پیامکی و تماسی ورودی ۴	*V4MM# هشدار پیامکی ورودی ۴	*V4RR# هشدار تماسی ورودی ۴
		*V4NO# غیر فعال کردن ورودی ۴

***V5RM#** هشدار پیامکی و تماسی ورودی ۵

***V5MM#** هشدار پیامکی ورودی ۵

***V5RR#** هشدار تماسی ورودی ۵

***V5NO#** غیر فعال کردن ورودی ۵

***V6RM#** هشدار پیامکی و تماسی ورودی ۶

***V6MM#** هشدار پیامکی ورودی ۶

***V6RR#** هشدار تماسی ورودی ۶

***V6NO#** غیر فعال کردن ورودی ۶

نکته: ولتاژ تحریک ورودی شش ۲۲۰ ولت است و ولتاژ تحریک بقیه ورودی ها ۱۲ ولت می باشد .

نحوه تنظیم ارتباط ورودی ۵ به خروجی ۱:

ورودی ۵ این امکان را دارد که علاوه بر اعلام هشدار به کاربران با پیامک یا تماس تلفنی خروجی یک را نیز خاموش - روشن و پالسی کند .

با ارسال ***VRNO#** ارتباط ورودی ۵ به خروجی ۱ قطع می شود و با تحریک این ورودی ، دستگاه پیام یا تماس هشدار را ارسال می کند .

با ارسال ***VRYS#** ارتباط ورودی ۵ به خروجی ۱ فعال و با وصل ورودی خروجی روشن و با قطع ورودی، خروجی خاموش می شد .

با ارسال ***VRHI#** ارتباط ورودی ۵ به خروجی ۱ فعال و با وصل ورودی ، خروجی روشن - خاموش می شود .

با ارسال ***VRLO#** ارتباط ورودی ۵ به خروجی ۱ فعال و با قطع ورودی ، خروجی روشن - خاموش می شود .

با ارسال ***VRHL#** ارتباط ورودی ۵ به خروجی ۱ فعال و با وصل ورودی ، خروجی روشن - خاموش و با با قطع ورودی ، خروجی روشن - خاموش می شود .

نحوه تنظیم ارتباط ورودی ۱ به خروجی ۱:

بعد از تحریک ورودی ۱ امکان روشن کردن خروجی ۱ بصورت زماندار از ۱ تا ۵ دقیقه با دستورات زیر وجود دارد .

غیر فعال ***V1T0#** یک دقیقه ***V1T1#** دو دقیقه ***V1T2#** پنج دقیقه ***V1T5#**

۴ - نحوه تنظیمات عمومی دستگاه

۴-۱) ذخیره شماره تلفن کاربران (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)

ذخیره دومین تلفن عادی ***TE02*09123456789#** ذخیره دومین تلفن بین الملل ***TE02*00989123456789#**

ذخیره دومین تلفن بین الملل ***TE02*+989123456789#** ذخیره دومین تلفن بدون کد ***TE02*323000450024#**

برای وارد کردن شماره دیگر کاربران تا ۹۰ کاربر به جای دستور **TE02** از دستور **TE01** **TE90** استفاده می شود.

با ارسال ***TEST#** به دستگاه شماره تلفن های درون حافظه دستگاه به مدیر اصلی (کاربر شماره ۱) ارسال می شود .

با ارسال ***TE00#** به دستگاه همه شماره تلفن های درون حافظه دستگاه به غیر از مدیر اصلی (کاربر شماره ۱) حذف می شود .

با ارسال ***TE02#** به دستگاه شماره تلفن کاربر شماره ۲ درون حافظه دستگاه حذف می شود. برای حذف تکی دیگر کاربران می توان از دستورات ***TE03#** الی ***TE60#** استفاده نمود.

۴-۲) تنظیم پاسخگویی به شماره کاربران

چنانچه مایل هستید امنیت سیستم خود را بالا ببرید دستور ***TCYS#** را ارسال کنید تا فقط کاربران بتوانند دستورات را به دستگاه ارسال کنند و در صورتی که بخواهید همه افراد بتوانند دستورات را به دستگاه ارسال کنند دستور ***TCNO#** را به دستگاه ارسال کنید.

بصورت پیشفرض همه افراد می توانند دستورات را به دستگاه ارسال کنند. (**TCNO**)

۴-۳) ریست نرم افزاری (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)

با ارسال این دستور، دستگاه ریست شده و به تنظیمات کارخانه برمیگردد، اما شماره تلفن مدیر همچنان در دستگاه باقی می ماند ***REST#** ریست سخت افزاری: دکمه ریست را نگه دارید و دستگاه را روشن کنید، بعد از دو بوق ممتد دستگاه به تنظیمات کارخانه باز می گردد.

۴-۴) تنظیم تشخیص تداخل رادیویی (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)

با تنظیم این قابلیت تداخل رادیویی روی دستگاه را شناسایی می شود. به سه روش تداخل و جمینگ یا اتمام آن مشخص می گردد.

غیر فعال کردن شناسایی تداخل ***JMNO#** فعال کردن شناسایی تداخل و اطلاع با پیامک و وصل خروجی یک ***JMOM#**

فعال کردن شناسایی تداخل و اطلاع با پیامک ***JMMM#** فعال کردن شناسایی تداخل با وصل خروجی یک ***JMOO#**

تعیین سطح حساسیت برای شناسایی تداخل از ۱ تا ۹ ***JMX1# - *JMX2# - *JMX3# *JMX9#**

۴-۵) گزارش ها:

با ارسال دستور ***INF0#** به دستگاه، کلیه دستورات کاربردی مربوط به مدل صبا ۶۴ برای فرستنده پیام ارسال می شود.

با ارسال دستور ***INF1#** نام و شماره سریال، میزان شارژ، مقدار آنتن، نام مودم و ... برای فرستنده پیام ارسال می شود.

با ارسال دستور ***INF2#** اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاه از جمله وضعیت خروجی ها، ورودیها، میزان دما و ... برای شما می شود.

با ارسال دستور ***INF3#** اطلاعات مربوط به تنظیمات از جمله تنظیمات ورودیها، زبان، گزارش دهی، حالت تک زنگ و ... ارسال می شود

با ارسال دستور ***INF4#** اطلاعات، ۱۸ دستور آخر که به دستگاه دستور ارسال شده است برای فرستنده پیام ارسال می شود.

با ارسال دستور ***INF5#** اطلاعات مربوط به تنظیمات دما و رطوبت برای فرستنده پیام ارسال می شود.

۴-۶) ذخیره نام ورودی ها و خروجی ها

با این دستور می توان ورودیها، خروجی ها و نام دستگاه را نام گذاری. حداکثر طول نام تا ۲۷ کاراکتر و بصورت حرف یا عدد انگلیسی می باشد. برای استفاده از این عملکرد، زبان دستگاه را انگلیسی نمایید و نام ها را بصورت انگلیسی با طول مشخص شده ذخیره کنید.

ورودی ها : NAV1 - NAV2 - NAV3 - NAV4 - NAV5 - NAV6

نام دستگاه : NAME

خروجی ها : NAR1 - NAR2 - NAR3 - NAR4

***NAR2*PARKING#**

مثلا: خروجی شماره ۲ را با نام PARKING نام گذاری می کنیم .

***NAV5*ST#**

برای گرفتن گزارش نام ها بجای قراردادن نام در دستورات فوق عبارت ST را ارسال میکنیم. مانند :

۴-۷) تنظیم صدای بپ

***BINO#**

غیر فعال کردن صدای بیزر (بوق)

***BIYS#**

فعال کردن صدای بیزر (بوق)

۴-۸) تنظیم زبان دستگاه

***LNFA#**

فارسی کردن زبان ارسال پیام

***LNEN#**

انگلیسی کردن زبان ارسال پیام

ج) برقراری تماس تلفنی و ارسال اعداد روی صفحه کلید گوشی

دستگاه صبا AM64 می تواند کد های مربوط به اعداد کلید های روی گوشی های تلفن ثابت و همراه را دریافت و اجرا نماید . ابتدا مدیر دستگاه، این عملکرد را با دستور ***MIS2#** فعال می کند. از این پس با تماس کاربران به دستگاه، ارتباط آنها با دو بوق کوتاه جواب داده می شود و کاربران می توانند با وارد کردن اعداد خروجی ها را روشن و خاموش کنند. (با ارسال هر عدد یک بوق کوتاه شنیده و دستور اجرا می شود) اگر بمدت ۱۵ ثانیه هیچ عددی وارد نشود ارتباط قطع می شود .

خروجی یک روشن → 1	خروجی یک خاموش → 2	خروجی یک پالسی → 3
خروجی دو روشن → 4	خروجی دو خاموش → 5	خروجی دو پالسی → 6
خروجی سه روشن → 7	خروجی سه خاموش → 8	خروجی سه پالسی → 9
خروجی چهار روشن → *	خروجی چهار خاموش → 0	خروجی چهار پالسی → #

راهنمای کنترل تلفنی خروجی ها از طریق اعداد روی صفحه کلید گوشی



راهنمای سیم کشی و اتصالات کنترلر پیامکی صبا سری ۶۴

